

USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Adresa: Bužimska 10, 53 000 Gospić

MB: 3315525

OIB: 90077579259

IBAN: HR6523400091100126790

Broj: 94/4-2018



Vodovod Gospić 1894.

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI
ZA PREDMET NABAVE:
IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U BUDAČKOJ ULICI U GRADU GOSPIĆU
FEKALNA KANALIZACIJA – I. FAZA**

Evidencijski broj nabave: EJN-MV-24/2018-9

**Izvešće
o provedenom savjetovanju sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima**

Gospić, 16. travnja 2018. godine

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) USLUGA d.o.o. daje

Izješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Nakon što je dana 9. ožujka 2018. godine pokrenut zahtjev za pokretanje nabave, isti dan je donesena *Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave za IZGRADNJU KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U BUDAČKOJ ULICI U GRADU GOSPIĆU FEKALNA KANALIZACIJA – I. FAZA.*

Imenovano Stručno povjerenstvo pripremilo je Dokumentaciju o nabavi te je dana 4. travnja 2018. godine putem EOJN RH pokrenulo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavljajući na uvid Dokumentaciju o nabavi sa svim prilogima.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) na taj način omogućena je prethodna analiza tržišta, odnosno izvršeno je savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje je trajalo šest (6) dana i završeno je dana 10. travnja 2018. godine.

U razdoblju trajanja savjetovanja zaprimljen je jedan (1) zahtjev za pojašnjenje / izmjenu dokumentacije sljedećeg sadržaja:

Predmet: Zahtjev za pojašnjenje/izmjenu dokumentacije za nadmetanje

Podaci o postupku: „Izgradnja kanalizacijskog sustava u Budačkoj ulici u gradu Gospiću Fekalna kanalizacija – I. Faza“

Poštovani,

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) molimo pojašnjenje/izmjenu Dokumentacije za nadmetanje u uvodno označenom postupku javne nabave.

Pitanje 1:

U dijelu ponudbenog troškovnika – izgradnja kanalizacijskog sustava na k.č.5294 i druge k.o. Gospić u Budačkoj ulici u gradu Gospiću pod brojem stavke 6.4. tražite ugradnju i dobavu vodovodnih cijevi od nodularnog lijeva (duktil), prema EN 545, pojedinačne dužine cijevi L=6,0 m.

Molimo objasnite zašto se uvjetuje dužina navedenih cijevi od L=6,0 m, budući da Europska norma EN 545, koja je usvojena Hrvatskom normom HRN EN 545, u točki 4.3.3.1. navodi da radne dužine cijevi za profile od DN 60 do DN 600 mogu biti 5 m, 5,5 m ili 6 m. Traženje točno određene dužine cijevi, kao što je opisano u gore navedenom troškovniku, izlazi iz okvira norme na koju se pozivate u Dokumentaciji o nabavi, a što posljedično dovodi do narušavanja tržišne utakmice, jer se onemogućava nuđenje proizvoda svim proizvođačima pod jednakim uvjetima. Uvjet Naručitelja iz Dokumentacije o nabavi, odnosno, izričito traženje da nuđene cijevi moraju biti pojedinačne dužine od 6,0 m, sukladno stanju na predmetnom tržištu, a s obzirom na odredbu članka 3., te članaka 78., 80. i 81. Zakona o javnoj nabavi, nije zakonit, te ne može biti opravdan. Naime, postupanje Naručitelja na ovaj način je izrazito diskriminatorno u odnosu na sve ponuditelje koji nude cijevi dužina različitih od one koja je izričito tražena, a koje kvalitativno zadovoljavaju uvjete iz norme HRN EN 545.

Smatramo da svi proizvođači i ponuđači trebaju i moraju biti u jednakom tržišnom položaju i zato ovim putem tražimo usklađenje tehničke specifikacije predmeta nabave s normom na koju se poziva Naručitelj, na način da se dozvoli nuđenje gore navedenih cijevi u radnim dužinama od 5,0 m, 5,5 m ili 6,0 m, a sve sukladno normi.

Odgovor na pitanje 1:

Duljina cijevi od 6 m je standardna u svijetu, prihvaćena je u sustavu kod Naručitelja (svi cjevovodi od nodularnog lijeva u vodoopskrbnom sustavu Naručitelja izgrađeni su cijevima duljine 6 m) i u ovom konkretnom slučaju specificirana cijev treba poslužiti za zamjenu postojeće cijevi ukoliko dođe do njenog oštećenja u zoni izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacije, a postojeći cjevovod je izgrađen upravo cijevima duljine 6 m.

Kako se cijevi tražene duljine proizvode u tvornicama u Europi i svijetu i nalaze se u prodajnim programima domaćih i stranih tvrtki, iste su dostupne za nabavu svim zainteresiranim ponuditeljima te se time nikoga ne diskriminira.

Zaključak: Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Pitanje 2:

U dijelu ponudbenog troškovnika – izgradnja kanalizacijskog sustava na k.č.5294 i druge k.o. Gospić u Budačkoj ulici u gradu Gospiću pod brojem stavke 5.1. tražite ugradnju i dobavu kanalizacijskih poliesterskih cijevi (GRP) DN 300 mm, nazivne krutosti SN 5.000 N/m² i nazivnog tlaka PN 1 bar, proizvedene prema HRN EN 14364:2008.

Molimo naručitelja da dozvoli dobavu i ugradnju kanalizacijskih cijevi i od drugih opće priznatih cijevnih materijala za izvedbu kanalizacijskih sustava. Predlažemo PE-100 PEHD cijevi po normi HRN EN 12666-1 ili korugirane cijevi po normi HRN EN 13476-1:2007/HRN EN 13476-3:2009 ili PVC cijevi po normi HRN EN 1401-1:2009. Navedeni cijevni materijali u potpunosti zadovoljavaju uvjete otpornosti, vodonepropusnosti i funkcionalne ispravnosti sustava.

Uz sve gore navedeno, podsjećamo Vas što navodi sam Zakon o javnoj nabavi:

Člankom 3. Zakona o javnoj nabavi propisana su načela javne nabave na način da su naručitelji prilikom provođenja postupaka iz Zakona obvezni u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga, te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Također, članak 81. stavak 2. kaže: „Tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka nadmetanju. Tehničke specifikacije moraju omogućiti podnošenje ponuda koje odražavaju različitost tehničkih rješenja.“

Postupak javne nabave u kojem se navode pristrane tehničke specifikacije, odnosno, u kojem je predmet nabave opisan tako da pogoduje nekim gospodarskim subjektima, na primjer navođenjem rješenja koja nude konkretni dobavljači ili navođenjem robnih marki je direktno kršenje načela jednakog tretmana i zabrane diskriminacije, te članka 81. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi.

Odgovor na pitanje 2:

Glavnim projektom predviđene su cijevi koje odgovaraju uvjetima na području ugradnje koje karakteriziraju stijene, podzemne vode te intenzivan i teški promet državnom cestom. Nakon izgradnje u takvim uvjetima često dolazi do diferencijalnog slijeganja tla u okolici cijevi što izaziva njihove deformacije.

Zbog navedenog predviđena je ugradnja specificiranih cijevi s obzirom na njihovu masivnost i mehanička svojstva te iskustva Naručitelja sa svim navedenim materijalima u sličnim uvjetima ugradnje.

Kako za traženi cijevni materijal ima više proizvođača i proizvodi se različitim tehnološkim postupcima, postoji i mogućnost izbora i dostupnosti kroz prodajne programe domaćih i stranih tvrtki za nabavu svim zainteresiranim ponuditeljima te se time nikoga ne diskriminira.

Zaključak: Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Što se tiče podsjetnika na navode iz Zakona o javnoj nabavi, gospodarskog subjekta upućujemo na činjenicu da odredbe na koje se poziva ne pripadaju važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) već Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/11., 143/13. i 13/14.) koji je prestao važiti. Isto vrijedi i za članke Zakona iz Pitanja broj 1.

Na kraju ovog Izvješća Stručno Povjerenstvo konstatira da je Dokumentacijom o nabavi predviđena ugradnja materijala i proizvoda koja omogućava ravnopravno sudjelovanje svih domaćih i stranih ponuditelja. Proizvodi i materijali navedeni u Dokumentaciji o nabavi nalaze se u proizvodnim programima u tvornicama u Europi i svijetu i nalaze se u prodajnim programima domaćih i stranih tvrtki, isti su dostupni za nabavu svim zainteresiranim ponuditeljima bez diskriminacije, odnosno omogućeno je potpuno ravnopravno sudjelovanje i jednak pristup postupku javne nabave svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Na ovaj način tehnička specifikacija je u potpunosti sukladna s člancima 206., 207. i 209. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) te s načelima javne nabave.

Stručno povjerenstvo će nakon postavljanja ovog izvješća na Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske pristupiti objavi postupka javne nabave. Rok za dostavu i otvaranje ponuda će se izmijeniti i pomaknuti za jedan (1) dan – do 8. svibnja 2018. u 12 sati.

Stručno povjerenstvo za pripremu
i provedbu postupka javne nabave